



201512340035



GF21L002

检测报告

Detection Report

项目名称:
Name of project

日照市凌云海糖业集团有限公司 2021 年 12 月例行检测

委托单位:
Customer

日照市凌云海糖业集团有限公司

报告日期:
Report date

2021 年 12 月 03 日

检测机构:

山东国飞环境检测有限公司

Department for Analysis

(检测专用章)



检测报告

项目名称	日照市凌云海糖业集团有限公司 2021 年 12 月例行检测			
委托单位	单位名称	日照市凌云海糖业集团有限公司		
	检测地址	开发区连云港路 8 号		
	联系人	刘浩	联系电话	19963344003
采样日期	2021. 12. 01	检测日期	2021. 12. 01-02	
样品名称	有组织废气			
样品状态	/			
检测项目	有组织废气: 氮氧化物			
				
编制人: <i>程欣</i>	审核人: <i>朱玉珠</i>	签发人: <i>张明</i>		
日期: 2021. 12. 03	日期: 2021. 12. 03	日期: 2021. 12. 03		

本页以下空白



检测结果

样品名称	有组织废气 (DA010 锅炉排气)				
检测项目	采样时间	样品编号	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
氮氧化物	2021年12月01日	GF21L002-04-GG0101	58	62	0.0923
备注	“ND”表示未检出				

附表: 排气筒参数

排气筒名称	DA010 锅炉排气	排气筒高度 (m)	38		
燃烧介质	天然气	测点截面积 (m ²)	0.196		
采样时间	烟温 (°C)	流速 (m/s)	烟气湿度 (%)	标干流量 (m ³ /h)	氧含量 (%)
2021年12月01日	145.3	3.7	8.9	1592	4.6

本页以下空白



附表

检测项目、方法及仪器

检测项目		检测方法依据	单位	方法检出限	检测仪器	仪器编号
有组织 废气	氮氧化物	HJ 1132-2020 固定污染源 废气 氮氧化物的测定 便携 式紫外吸收法	mg/m ³	2	紫外烟气分析仪	GF-YQ016

本报告结束

